

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420098
 (843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru
 Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, РТ, 420066, (843) 227-45-07, тел. доверия 292-64-09
 Отдел надзорной деятельности по Московскому району г.Казани УНД ГУ МЧС России по РТ
 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100, 420095, (843) 212-54-18;

Предписание № 59/1/38

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Академия социального образования»**

Во исполнения распоряжения (приказа) начальника ОНД по Московскому району г. Казани УНД ГУ МЧС России по РТ (Заместителя главного Государственного инспектора по пожарному надзору г. Казани по Московскому району) подполковника внутренней службы Сафина М.А. № 60 от 12 февраля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 февраля 2013 г. по 05 марта 2013 г. проведена **внеплановая** проверка старшим инспектором ОНД по Московскому району г. Казани УНД Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Габдеевым А. Р. здания и территории здания частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия социального образования» по адресу: г. Казань, ул. Исаева, 12, совместно с проректором по общим вопросам частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия социального образования» Кольцовым В.А.

В соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнен)
1.	2	3	4	5
1.	Допущено установка вращающегося турникета на пути эвакуации с первого этажа на улицу.	- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ...устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 «а».	05.03.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требования пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном

Академия
социального образования
194 АСО / 54
06.03.13г.